ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу
Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области - Кузбассу
Кемеровская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.42.21.02.013.E.000260.10.26 от 29.10.2026 г.

ПРОДУКЦИЯ

Латунные аксиальные фитинги предназначены для создания неразъемных соединений труб из сшитого полиэтилена PEX и полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT размерной серии S3,2 (SDR 7,4), торговая марка WESER. Область применения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 24.44.26-005-16009991-2022 "Аксиальные фитинги. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Брасберг". Юридический адрес: 140326, Московская область, г.о. Егорьевск, село Лелечи, дом 50. Адрес производства: 140326, Московская область, г.о. Егорьевск, село Лелечи, дом 50, (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЗЕР ГРУПП". Юридический адрес: 195427, Санкт-Петербург, ул.Веденеева, д.4, лит.А, пом. 4Н, оф.1 (Российская Федерация). ОГРН: 1147847317496

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II. Раздел 3 "Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки".

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертного заключения от 12.10.2026 № 8629 ООО "Сертификация продукции" (уникальный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459), протокола лабораторных испытаний от 28.09.2026 № 16351УЛ ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Врио руководителя

М. П. (подпись) Н.В. Кутькина

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (Ф. И. О.)

№0506229

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2025 г., «В»

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.42.21.02.013.E.000260.10.26 **от** 29.10.2026 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 506229

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЗЕР ГРУПП". Юридический адрес: 195427, Санкт-Петербург, ул.Веденеева, д.4, лит.А, пом. 4Н, оф.1 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

Наименование продукции; размер; область применения; состав; наименование, юридический адрес производителя; наименование; дата изготовления; срок хранения; гарантийный срок эксплуатации; номер партии; страна-изготовитель.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки	
Запах водной вытяжки при 20°С, 60°С	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20°С, 60°С	не более 2 баллов
Цветность	не более 20 град.
Мутность	не более 2,6 ЕМФ
Осадок	отсутствует
Пенообразование	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	
Физико-химические показатели 1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки	
Водородный показатель (водная вытяжка)	6 - 9 ед. pH
Величина окисляемости перманганатной	не более 5,0 мгО2/л
Санитарно-химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 1, 5, 15, 30 сутки. Температура растворов 20°С	
Железо	не более 0,3 мг/л
Спирт метиловый	не более 3,0 мг/л
Спирт бутиловый	не более 0,1 мг/л
Спирт изобутиловый	не более 0,15 мг/л
Ацетальдегид	не более 0,2 мг/л
Этилацетат	не более 0,2 мг/л
Ацетон	не более 2,2 мг/л
Кремний	не более 10,0 мг/л
Олово	не более 2,0 мг/л
Алюминий	не более 0,5 мг/л
Кадмий	не более 0,001 мг/л
Марганец	не более 0,1 мг/л
Никель	не более 0,1 мг/л
Медь	не более 0,1 мг/л
Цинк	не более 5,0 мг/л
Свинец	не более 0,03 мг/л
Формальдегид	не более 0,05 мг/л